上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：115年9月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		1	2	3	4	5	6	7
		採樣日期		115.8.3	115.8.3	115.8.3	115.8.3	115.8.3	115.8.3	115.8.4
		飲用水水質標準		楠2	楠6	楠5	楠3	楠4	楠1	美濃1
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.64	0.70	0.67	0.71	0.48	0.61	0.51
2	pH值	6.0~8.5		7.60	7.78	7.65	7.70	7.54	7.70	7.57
3	總硬度	300	(mg/L)	193	187	186	195	201	182	243
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	274	292	280	280	291	294	362
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	<0.01	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	<0.010	ND	ND	ND	ND	ND
8	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

＊ 採樣期間：115年8月1日至115年8月31日。

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：115年9月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		8	9	10	11	12	13	14
		採樣日期		115.8.4	115.8.4	115.8.4	115.8.4	115.8.4	115.8.5	115.8.5
		飲用水水質標準		美濃2	六龜1	六龜2	茂林1	茂林2	北嶺	岡山1
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.52	0.48	0.55	0.46	0.51	0.67	0.78
2	pH值	6.0~8.5		7.08	7.65	7.71	7.62	7.65	7.59	7.71
3	總硬度	300	(mg/L)	217	189	180	196	213	185	185
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	336	298	300	314	318	302	305
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	<0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	<0.0020	ND	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：115年9月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		15	16	17	18	19	20	21
		採樣日期		115.8.5	115.8.6	115.8.6	115.8.6	115.8.7	115.8.7	115.8.7
		飲用水水質標準		燕巢1	大寮1	大寮2	小2	旗山1	甲仙1	甲仙2
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.35	0.72	0.73	0.61	0.57	0.77	0.77
2	pH值	6.0~8.5		7.70	7.26	7.04	7.25	7.57	7.54	7.62
3	總硬度	300	(mg/L)	213	99.1	120	219	284	241	220
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	345	208	202	410	408	422	380
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	<0.0020	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：115年9月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		22	23	24	25	26	27	28
		採樣日期		115.8.10	115.8.10	115.8.10	115.8.10	115.8.10	115.8.10	115.8.10
		飲用水水質標準		三3	鹽新前6	鹽新前3	鹽新前7	鹽新前4	鼓4	鼓1
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.63	0.52	0.51	0.53	0.61	0.62	0.67
2	pH值	6.0~8.5		7.52	7.58	7.61	7.62	7.55	7.63	7.66
3	總硬度	300	(mg/L)	146	151	150	148	148	149	195
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	282	300	270	309	277	310	280
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：115年9月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		29	30	31	32	33	34
		採樣日期		115.8.11	115.8.12	115.8.12	115.8.12	115.8.12	115.8.12
		飲用水水質標準		大樹1	三4	三2	三7	三1	三6
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.56	0.49	0.51	0.63	0.67	0.54
2	pH值	6.0~8.5		7.43	7.54	7.64	7.61	7.58	7.66
3	總硬度	300	(mg/L)	177	147	155	178	163	151
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	282	322	286	292	310	326
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	<0.01	ND	ND	<0.01	ND	<0.01
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	<0.0020	ND	<0.0020	ND	<0.0020
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：115年9月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		35	36	37	38	39	40
		採樣日期		115.8.12	115.8.12	115.8.13	115.8.13	115.8.13	115.8.13
		飲用水水質標準		鼓3	鼓2	左1	左2	左3	左4
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.57	0.58	0.70	0.83	0.65	0.58
2	pH值	6.0~8.5		7.61	7.58	7.45	7.73	7.54	7.60
3	總硬度	300	(mg/L)	152	174	164	203	148	178
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	291	312	277	302	268	286
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	<0.01	ND	ND	ND	<0.01
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	ND	ND	<0.0020	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：115年9月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		41	42	43	44	45	46
		採樣日期		115.8.13	115.8.13	115.8.14	115.8.14	115.8.14	115.8.17
		飲用水水質標準		左6	左5	前2	前6	前4	苓4
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.65	0.56	0.47	0.54	0.47	0.61
2	pH值	6.0~8.5		7.60	7.65	7.44	7.51	7.47	7.32
3	總硬度	300	(mg/L)	167	175	141	141	131	179
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	272	251	358	330	332	332
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	<0.01	ND	<0.01	<0.01	<0.01
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	ND	<0.0020	<0.0020	<0.0020	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	<0.010	ND	ND	ND	ND	ND
8	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：115年9月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		47	48	49	50	51	52
		採樣日期		115.8.14	115.8.14	115.8.17	115.8.17	115.8.17	115.8.17
		飲用水水質標準		小4	小1	苓3	苓5	苓2	塭新前1
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.53	0.50	0.54	0.55	0.44	0.53
2	pH值	6.0~8.5		7.51	7.53	7.47	7.54	7.60	7.62
3	總硬度	300	(mg/L)	135	141	157	151	146	135
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	314	328	346	314	344	300
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：115年9月22日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		53
		採樣日期		115.8.17
		飲用水水質標準		鹽新前5
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.55
2	pH值	6.0~8.5		7.63
3	總硬度	300	(mg/L)	151
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	316
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	<0.01
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND
8	鉻	0.05	(mg/L)	ND
9	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1
10	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5