# 上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局

發稿日期：115年9月22日

## 高雄市轄內淨水場採樣水質檢驗結果

| 受檢單位 / 檢驗項目 | | 序號 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採樣日期 | | 115.8.5 | 115.8.6 | 115.8.6 | 115.8.11 | 115.8.11 | 115.8.11 | 115.8.14 |
| | | 飲用水水質標準 | | 嶺口(清) | 翁公園(清) | 拷潭(清) | 澄清湖(清) | 坪頂(清) | 大泉(清) | 鳳山(清) |
| 1 | 自由有效餘氯 | 0.2~1.0 | (mg/L) | 0.61 | 0.79 | 0.71 | 0.60 | 0.77 | 0.82 | 0.67 |
| 2 | pH值 | 6.0~8.5 | | 7.71 | 7.00 | 7.12 | 7.56 | 7.61 | 7.63 | 7.55 |
| 3 | 總硬度 | 300 | (mg/L) | 232 | 124 | 244 | 150 | 163 | 226 | 135 |
| 4 | 總溶解固體量 | 500 | (mg/L) | 342 | 202 | 388 | 301 | 273 | 378 | 351 |
| 5 | 亞硝酸鹽氮 | 0.1 | (mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | <0.01 | <0.01 |
| 6 | 砷 | 0.01 | (mg/L) | ND | ND | ND | <0.0020 | ND | <0.0020 | <0.0020 |
| 7 | 鉛 | 0.01 | (mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 8 | 鉻 | 0.05 | (mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 9 | 大腸桿菌群 | 6 | (CFU/100mL) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 10 | 總菌落數 | 100 | (CFU/mL) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |

＊ 採樣期間：115年8月1日至115年8月31日。

＊ 高雄市轄內淨水場：係指「台灣自來水股份有限公司第七管理處」所屬翁公園淨水場、拷潭淨水場、澄清湖淨水場、鳳山淨水場、坪頂淨水場、大崗山給水廠(路竹淨水場、嶺口淨水場)、高雄給水廠大泉淨水場。